

# TEATRO MASSIMO "V. BELLINI" CATANIA

## PROVVEDIMENTO DEL SOVRINTENDENTE

Provvedimento n° 518 del 31 DIC. 2024

Oggetto : AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STROARDINARIA  
DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL TEATRO SANGIORGI

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 20 24 Competenze 2024  
Cap. 1712 Spese per .....

Somma stanziata { € .....  
Impegni assunti { € .....  
Fondo disponibile { € .....

Visto ed iscritto a 2 N. 1712  
de 2 Cap. 1712

nel partitario uscita di competenza l'impegno di  
€ 14.433,60 senza IVA

addi 31/12 2024

IL CAPO SERVIZIO

IL CAPO SERVIZIO

DIREZIONE TECNICA

Prot. n. .... del .....

Il compilatore .....

il Direttore Tecnico

Visto:

**E.L.R. TEATRO MASSIMO**

Il Direttore Amministrativo

**BELLINI**  
Dott. Giuseppe Castrogiovanni

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Inviata alla Regione Siciliana il .....

Visto:

L'anno duemilaventiquattro  
il giorno 31 del mese di dicembre

Il Sovrintendente, giusta decreto del Presidente  
della Regione Siciliana n. 27/Serv. 1°/S.G. del 12 febbraio  
2024, ha adottato il seguente provvedimento



*gn*

**Oggetto : AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STROARDINARIA DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL TEATRO SANGIORGI**

**Premesso che:**

- Con L.R. n.19 del 16 aprile 1986 è stato istituito l'Ente;
- Con delibera del Consiglio di Amministrazione n .17 del 16 Agosto 2024, avente per oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026" è stato approvato il bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024/2026.

Con relazione del 30.12.2024, il Direttore Tecnico relaziona quanto segue:

"A seguito del sopralluogo effettuato presso l'impianto UTA del Teatro Sangiorgi, si è rilevato che allo scopo di garantire il normale funzionamento è necessario eseguire con urgenza i seguenti lavori:

- Revisione compressore da 15 cv installato all'interno vano U.T.A
- Sostituzione cambiatore macchina
- Ricarica gas refrigerante Kg. 25
- Sostruzione filtri
- Sostituzione vaso espansione
- Sostituzione interruttori micro
- Sostituzione flussostati ubicati lungo la tubazione
- Lavori elettrici di cablaggio
- Sostituzione valvole di intercetto
- Sostituzione ventilconvettore
- Sostituzione gruppo valvole
- Sostituzione valvole motorizzate
- Sostituzione Pompe raccolta condensa completa di scatola di protezione
- Installazione climatizzatore marca "AIR INVERTER", da 12.000 BTU completo di tubazione e canalina e accessori.

*Vista l'urgenza, si è contattata la ditta Enertechnology s.r.l.s con sede in Piazza Armerina via Monsignor Sebastiano Rosso n. 1, partita Iva n. 01259780862, che previo sopralluogo ha presentato tramite trattativa diretta sul MEPA n. 4528511 l'offerta di € 14.433,60 oltre iva.*

**Considerato che:**

- L'importo dei lavori in oggetto risulta essere inferiore a Euro 143.00 e che pertanto è possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023;
- L'offerta risulta congrua in base alla convenienza del prezzo proposto e alle ricerche di mercato effettuate;

Considerato che l'esecuzione degli interventi sopra descritti, per le motivazioni succitate, si possono dichiarare di somma urgenza, in base a quanto sopra relazione si propone:

- Di affidare i lavori in oggetto , alla ditta Enerotechnology s.r.l.s con sede in Piazza Armerina via Monsignor Sebastiano Rosso n. 1 , partita Iva n. 01259780862 , per l'importo di 14.433,60 oltre Iva;
- Di nominare il dott. Santo Angelo Leanza RUP ;
- Di nominare punto ordinante l'Ing. Di Bella Francesco “

**Tenuto conto** di quanto riportato dal Direttore Tecnico dell'Ente nella citata relazione;

### **DISPONE**

- Di affidare i lavori in oggetto , alla ditta Enerotechnology s.r.l.s con sede in Piazza Armerina via Monsignor Sebastiano Rosso n. 1 , partita Iva n. 01259780862 , per l'importo di 14.433,60 oltre Iva ;
- Di nominare il dott. Santo Angelo Leanza RUP ;
- Di nominare punto ordinante l'Ing. Di Bella Francesco
- Di impegnare la somma di 14.433,60 al capitolo 101139 del bilancio 2024 .

**Il Sovrintendente**

**Dr. Giovanni Sebastiano Maria Cultrera**



