

TEATRO MASSIMO BELLINI CATANIA

PROVVEDIMENTO DEL SOVRINTENDENTE

Provvedimento 538 del 31 DIC. 2024

OGGETTO: **Lavori di manutenzione del gruppo elettrogeno e della sostituzione delle due motopompe a servizio dell'impianto antincendio del Teatro Sangiorgi.**

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 2024 Competenze

Cap. Spese per

Somma €
stanziata

Impegni €
assunti

Fondo €
disponibile

Visto ed iscritto a l N. 1826
de l Cap. 101439

nel partitario uscita di competenza l'impegno di
€ 2.100,00 21/12/24 IVA

addi 31/12 2024

IL CAPO SERVIZIO

DIREZIONE TECNICA



Prot. n. del

Il Compilatore

Il Direttore Tecnico

Visto:

TEATRO MASSIMO BELLINI
V. BELLINI
Dir. Giuseppe Castrogiovanni

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Inviata alla Regione Siciliana il

Visto:

OGGETTO: Lavori di manutenzione del gruppo elettrogeno e della sostituzione delle due motopompe a servizio dell'impianto antincendio del Teatro Sangiorgi.

IL SOVRINTENDENTE

Premesso che:

- con L.R. n.19 del 16 aprile 1986 e ss.mm. è stato istituito l'E.L.R. Teatro Massimo "Vincenzo Bellini";
- l'Ente è inserito nell'elenco delle amministrazioni pubbliche che concorrono al conto economico consolidato individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm;
- l'elenco è determinato dal Regolamento Ue n. 549/2013 (SEC 2010);
- l'elenco aggiornato è stato pubblicato nella G.U. n.225 serie generale del 26.09.2023;
- l'Ente per svolgere l'attività istituzionale necessita di approvvigionarsi della fornitura di beni e servizi;
- con Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Servizio "Teatri e Attività Musicali" n. 2637/S8 del 6.9.2024, è stato approvato esclusivamente in via amministrativa, il Bilancio di Previsione 2024/2026 dell'E.A.R. Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania;

Vista la relazione della Direttore Tecnico del 29.12.2024 (AIIA), avente per oggetto: "Lavori di completamento, riparazione e manutenzione del gruppo elettrogeno e della sostituzione delle due motopompe a servizio dell'impianto antincendio del Teatro Sangiorgi." che di seguito si trascrive:

"A seguito del sopralluogo effettuato presso l'impianto antincendio e gruppo elettrogeno del Teatro Sangiorgi, si è rilevato che allo scopo di garantire il normale funzionamento è necessario eseguire con urgenza i seguenti lavori :

Lavori necessari nell' Impianto antincendio :

- *Fornitura di n° 2 compensatori elastici flangiati in EPDM - DN100 4" - 8 fori - PN16 - min/max 10/+80°C in sostituzione di quelli esistenti vetusti installati sul collettore di aspirazione flangiato da DN100 4" - 8 fori - PN16*
- *Fornitura di n° 2 flange in acciaio piano EN1092 - DN100 4" - 8 fori - PN16 - girevoli completi di lavorazione al tornio per la rettifica della sede interna per l'alloggio delle bocche di mandata delle nuove elettropompe "marca Speroni mod. VS 42-3 - HP15 - KW11 - 230/400Volt - IE3 con flangiatura standard da DN80 3" - 8 fori - PN16"*
- *Costruzione e fornitura di n° 2 flange in acciaio come adattatori da DN80 x DN100 ovvero da 3" a 4" 8 fori PN16 con alloggio dei bulloni di serraggio filettati da M16x2, completi di:
N° 16 bulloni in acciaio zincato a testa esagonale da M16x40mm
N° 16 bulloni in acciaio zincato da M16x45mm
N° 2 tiranti filettati in acciaio zincato da M16x20cm
N° 2 guarnizioni in gomma telata con nasello da 142x89x3mm per flangia DN80 3"
N° 2 guarnizioni in gomma telata da 160x85x3mm per flangia adattatore lato DN80 3"
Mt. 3 di prafilato I ferro tubolare quadro da 50x50x3mm per basamento elettropompe*

Per il montaggio della nuova elettropompa pilota, sono stati necessari eseguire dei lavori straordinari e fornire nuovi materiali per i collegamenti idraulici di aspirazione e mandata, quale: compensatore elastico in EPDM antivibrante bocchettonato filettato da 1" F/F, riduzione zincata filettata da 1" 1/4 x 1" M/F, nippoli doppi e manicotti zincati filettati da 1" F, gomiti zincati filettati da 1" F/F e M/M, barilotti in acciaio zincato di varie lunghezze filettati da 1" x 10cm - x 15cm - x 20cm, tiranti in acciaio zincato M12x15cm completi di dadi e rondelle, materiale vario di consumo.

Gruppo elettrogeno :

- *sostituzione fusibile*

Aspiratore locale :

- *sostituzione del condensatore e timer.*

Vista l'urgenza, si è contattata la ditta Pixel s.r.l. con sede in Misterbianco (CT) via Francesco Monaco n. 13, partita Iva n. 04220350872, che previo sopralluogo ha presentato tramite trattativa l'offerta di € 2.100,00 oltre iva.

Considerato che:

- *L'importo dei lavori in oggetto risulta essere inferiore a Euro 143.000 e che pertanto è possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023.*
- *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, e che tale principio costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, come novellato dall'art.1 del D.lgs n.36/2023.*
- *L'offerta risulta congrua in base alla convenienza del prezzo proposto e alle ricerche di mercato effettuate, alla luce di quanto sopra relazionato si propone:*

Ritenuto che l'esecuzione degli interventi sopra descritti, per le motivazioni succitate, si possono dichiarare di somma urgenza, in base a quanto sopra relazione si propone:

- *Di affidare i lavori in oggetto, alla ditta Pixel s.r.l. con sede in Misterbianco (CT) via Francesco Monaco n. 13, partita Iva n. 04220350872, per l'importo di euro 2.100,00 oltre Iva;*
- *Di nominare il dott. Santo Angelo Leanza RUP. "*

Tenuto conto di quanto riportato dal Direttore Tecnico dell'Ente nella citata relazione;

DISPONE

La narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende integralmente riportata e trascritta.

1. Di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettere b) del Dlgs. 31 marzo 2023 n.36 per i lavori di completamento, riparazione e manutenzione del gruppo elettrogeno e della sostituzione delle due motopompe a servizio dell'impianto antincendio del Teatro Sangiorgi alla ditta Pixel s.r.l. con sede in Misterbianco (CT) via Francesco Monaco n. 13 , partita Iva n. 04220350872;
2. Impegnare la somma complessiva di euro **2.100,00** sul bilancio 2024-2026 competenza 2024, al capitolo 101139;
3. L'IVA all'atto del pagamento graverà al capitolo 541362 del bilancio di competenza.
4. Di nominare il dott. Leanza Santo Angelo RUP .

Nel rispetto della normativa riguardante il diritto di civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.lgs. 33/2013) di pubblicare il Provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" collocata nella home page del sito istituzionale.

Il Sovrintendente
Dr. Giovanni Sebastiano Maria Cultrera



